

25.355.5023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5023 (218-323)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (10.1-20 m³/h, 20.1-30 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	4118,34	275,97	137,99
2008	0,00	0,00	0,00
2014	2235,00	119,25	59,63
2021	7398,44	395,69	197,84
2015	2895,00	133,50	66,75
2018	3225,00	199,50	99,75
2020	0,00	0,00	0,00
2017	3195,00	174,00	87,00
2023-2	32643,75	1987,50	993,75
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	13785,00	603,75	301,88
2022-2	19452,95	603,75	301,88
2005	0,00	0,00	0,00
2013	1938,00	108,08	54,04
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	19634,07	784,88	392,44
2016	3090,00	160,50	80,25
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	24785,07	1216,32	608,16

25.355.5023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.