

25.355.5024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5024 (218-324)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (10.1-20 m³/h, 30.1-40 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	2518,50	110,63	55,32
2018	4380,00	205,50	102,75
2017	4350,00	178,50	89,25
2007	0,00	0,00	0,00
2019	5590,02	288,39	144,20
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	26855,16	820,22	410,11
2014	2910,00	122,25	61,13
2023-2	44395,32	2076,57	1038,29
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	10075,73	413,52	206,76
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	18837,20	630,95	315,48
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-2	26665,88	630,95	315,48
2016	4125,00	165,00	82,50
2015	3765,00	136,50	68,25
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	33821,07	1271,07	635,54

25.355.5024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.