

## 25.355.5027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.5027 (218-327)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (10.1-20 m<sup>3</sup>/h, 80.1-100 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 40184,63     | 984,75        | 492,38          |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 6510,00      | 220,50        | 110,25          |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 8333,91      | 346,25        | 173,13          |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 5340,00      | 192,00        | 96,00           |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 15053,99     | 496,44        | 248,22          |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 3924,00      | 120,30        | 60,15           |
| 2016   | 5325,00      | 178,50        | 89,25           |
| 2014   | 4515,00      | 132,75        | 66,38           |
| 2022-1 | 28170,00     | 757,50        | 378,75          |
| 2015   | 5190,00      | 148,50        | 74,25           |
| 2022-2 | 39957,38     | 757,50        | 378,75          |
| 2023-2 | 66225,00     | 2493,75       | 1246,88         |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 50538,57     | 1526,07       | 763,04          |

## 25.355.5027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.5027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.