

25.355.5029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5029 (218-329)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (21-30 m³/h, 5.1-10 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	1980,00	105,00	52,50
2014	1680,00	93,75	46,88
2016	2385,00	126,00	63,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	2895,00	156,00	78,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	2625,00	135,75	67,88
2021	6692,30	352,67	176,34
2022-1	12481,88	538,13	269,07
2019	3724,50	245,97	122,99
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	17617,70	538,13	269,07
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	17779,13	699,57	349,79
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	29540,63	1771,88	885,94
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1455,00	85,05	42,53
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	22440,38	1084,13	542,07

25.355.5029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.