

25.355.5033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5033 (218-333)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (21-30 m³/h, 30.1-40 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	3930,00	119,25	59,63
2013	2373,00	96,30	48,15
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	4230,00	143,25	71,63
2005	0,00	0,00	0,00
2018	5130,00	195,00	97,50
2007	0,00	0,00	0,00
2017	4650,00	154,50	77,25
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	6590,99	323,54	161,77
2020	0,00	0,00	0,00
2021	11886,32	463,89	231,94
2022-3	31674,09	920,16	460,08
2022-2	31461,75	707,82	353,91
2023-2	52335,95	2329,70	1164,85
2009	0,00	0,00	0,00
2014	2730,00	106,50	53,25
2022-1	22214,07	707,82	353,91
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	39882,20	1425,95	712,98
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

25.355.5033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.