

## 25.355.5034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.5034 (218-334)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (21-30 m<sup>3</sup>/h, 40.1-60 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2013	2761,50	105,23	52,62
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	6747,05	346,25	173,13
2015	4275,00	129,75	64,88
2017	4740,00	168,00	84,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	5235,00	195,00	97,50
2011	0,00	0,00	0,00
2021	12161,91	496,44	248,22
2022-2	32181,75	757,50	378,75
2009	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	32409,00	984,75	492,38
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	53568,75	2493,75	1246,88
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	22732,50	757,50	378,75
2016	4305,00	156,00	78,00
2014	3180,00	116,25	58,13
2023-1	40807,32	1526,07	763,04

## 25.355.5034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.5034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.