

## 25.355.5035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.5035 (218-335)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (21-30 m<sup>3</sup>/h, 60.1-80 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	4890,00	189,00	94,50
2011	0,00	0,00	0,00
2021	16131,57	529,02	264,51
2019	8930,01	368,94	184,47
2014	3300,00	140,25	70,13
2018	6975,00	234,00	117,00
2023-2	70964,07	2657,82	1328,91
2013	2857,50	127,50	63,75
2022-3	43064,54	1049,34	524,67
2022-1	30188,45	807,20	403,60
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	4425,00	157,50	78,75
2022-2	42822,38	807,20	403,60
2007	0,00	0,00	0,00
2017	5385,00	204,00	102,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	54163,70	1626,20	813,10
2009	0,00	0,00	0,00

## 25.355.5035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.5035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.