

25.355.5043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5043 (218-343)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (31-40 m³/h, 40.1-60 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	4891,50	118,58	59,29
2016	7065,00	175,50	87,75
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	6765,00	146,25	73,13
2022-1	34207,50	757,50	378,75
2021	18255,02	496,44	248,22
2004	0,00	0,00	0,00
2017	7290,00	189,00	94,50
2005	0,00	0,00	0,00
2018	7890,00	217,50	108,75
2008	0,00	0,00	0,00
2019	10090,32	346,25	173,13
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	48818,25	984,75	492,38
2023-2	80231,25	2493,75	1246,88
2012	0,00	0,00	0,00
2014	5640,00	130,50	65,25
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	48591,00	757,50	378,75
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	61319,82	1526,07	763,04

25.355.5043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.