

25.355.5044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5044 (218-344)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (31-40 m³/h, 60.1-80 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	7020,00	154,50	77,25
2013	6103,50	139,88	69,94
2015	7050,00	172,50	86,25
2007	0,00	0,00	0,00
2021	20488,77	529,02	264,51
2005	0,00	0,00	0,00
2018	8880,00	256,50	128,25
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	11320,79	368,94	184,47
2004	0,00	0,00	0,00
2017	7530,00	223,50	111,75
2016	7155,00	207,00	103,50
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	38400,95	807,20	403,60
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	54566,25	807,20	403,60
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	90032,82	2657,82	1328,91
2022-3	54808,41	1049,34	524,67
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	68826,20	1626,20	813,10
2010	0,00	0,00	0,00

25.355.5044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.