

25.355.5050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5050 (218-350)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (41-50 m³/h, 20.1-30 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	3510,00	116,25	58,13
2013	3051,00	105,23	52,62
2003	0,00	0,00	0,00
2018	5130,00	193,50	96,75
2019	6610,47	341,10	170,55
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	5100,00	168,00	84,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	11915,03	489,08	244,54
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	31750,88	970,13	485,07
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	22271,25	746,25	373,13
2023-2	52500,00	2456,25	1228,13
2015	4545,00	129,75	64,88
2022-2	31527,00	746,25	373,13
2020	0,00	0,00	0,00
2016	4845,00	156,00	78,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	39997,13	1503,38	751,69

25.355.5050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.