

25.355.5053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5053 (218-353)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (41-50 m³/h, 60.1-80 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	10926,39	416,52	208,26
2011	0,00	0,00	0,00
2014	5625,00	156,00	78,00
2021	19751,48	597,21	298,61
2018	8535,00	259,50	129,75
2010	0,00	0,00	0,00
2013	4888,50	141,08	70,54
2022-3	52771,88	1184,63	592,32
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	36986,25	911,25	455,63
2023-2	86850,00	3000,00	1500,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	52498,50	911,25	455,63
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	66335,82	1835,82	917,91
2016	6540,00	210,00	105,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	7005,00	226,50	113,25
2015	5925,00	174,00	87,00

25.355.5053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.