

25.355.5054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5054 (218-354)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (41-50 m³/h, 80.1-100 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	8505,00	192,00	96,00
2013	7362,00	154,43	77,22
2008	0,00	0,00	0,00
2018	10485,00	286,50	143,25
2005	0,00	0,00	0,00
2017	9510,00	249,00	124,50
2019	13403,75	451,65	225,83
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	24252,81	647,60	323,80
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	106584,38	3253,13	1626,57
2020	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	64560,57	988,13	494,07
2022-1	45444,38	988,13	494,07
2022-3	64857,00	1284,57	642,29
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	81471,95	1990,70	995,35
2009	0,00	0,00	0,00
2016	9045,00	231,00	115,50
2014	8475,00	171,00	85,50

25.355.5054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.