

25.355.5060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5060 (218-360)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (51-60 m³/h, 30.1-40 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2018	7275,00	253,50	126,75
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	6165,00	220,50	110,25
2007	0,00	0,00	0,00
2014	4740,00	151,50	75,75
2005	0,00	0,00	0,00
2013	4117,50	136,58	68,29
2009	0,00	0,00	0,00
2019	9293,55	376,25	188,13
2021	16791,24	539,46	269,73
2016	5865,00	204,00	102,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	5460,00	169,50	84,75
2020	0,00	0,00	0,00
2022-2	44607,95	823,13	411,57
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	44854,88	1070,07	535,04
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	73865,63	2709,38	1354,69
2022-1	31441,88	823,13	411,57
2023-1	56389,50	1658,25	829,13
2006	0,00	0,00	0,00

25.355.5060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.