

25.355.5062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5062 (218-362)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (51-60 m³/h, 60.1-80 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	22709,97	615,05	307,52
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	8145,00	195,00	97,50
2013	7071,00	176,33	88,17
2022-3	60743,72	1219,97	609,99
2015	7770,00	217,50	108,75
2023-2	99839,07	3089,07	1544,54
2017	8370,00	282,00	141,00
2022-1	42563,45	938,45	469,23
2006	0,00	0,00	0,00
2018	9870,00	324,00	162,00
2022-2	60462,20	938,45	469,23
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	12552,36	428,94	214,47
2008	0,00	0,00	0,00
2016	7815,00	261,00	130,50
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	76309,32	1890,57	945,29

25.355.5062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.