

25.355.5066 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5066 (218-366)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (61-80 m³/h, 10.1-15 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	3240,00	116,25	58,13
2013	2809,50	105,23	52,62
2011	0,00	0,00	0,00
2021	10396,92	463,89	231,94
2008	0,00	0,00	0,00
2017	3960,00	168,00	84,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	19420,32	707,82	353,91
2018	4485,00	193,50	96,75
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-2	27466,70	707,82	353,91
2010	0,00	0,00	0,00
2019	5773,74	323,54	161,77
2022-3	27679,04	920,16	460,08
2005	0,00	0,00	0,00
2016	3690,00	156,00	78,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	45829,70	2329,70	1164,85
2004	0,00	0,00	0,00
2015	3255,00	129,75	64,88
2023-1	34875,95	1425,95	712,98

25.355.5066 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5066 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.