

25.355.5071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5071 (218-371)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (61-80 m³/h, 60.1-80 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	6877,50	154,43	77,22
2004	0,00	0,00	0,00
2018	11985,00	286,50	143,25
2017	11070,00	249,00	124,50
2019	15308,75	451,65	225,83
2021	27724,67	647,60	323,80
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	74214,57	1284,57	642,29
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	121771,88	3253,13	1626,57
2015	9810,00	192,00	96,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	51988,13	988,13	494,07
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	73918,13	988,13	494,07
2005	0,00	0,00	0,00
2016	10530,00	231,00	115,50
2014	7920,00	171,00	85,50
2023-1	93153,20	1990,70	995,35
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

25.355.5071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.