

25.355.5073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5073 (218-373)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (81-100 m³/h, 3.0-5 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	2460,00	106,50	53,25
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	3090,00	143,25	71,63
2008	0,00	0,00	0,00
2017	3255,00	154,50	77,25
2018	3600,00	177,00	88,50
2004	0,00	0,00	0,00
2019	4623,17	275,97	137,99
2023-2	36675,00	1987,50	993,75
2022-2	21946,50	603,75	301,88
2011	0,00	0,00	0,00
2021	8318,45	395,69	197,84
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	15528,75	603,75	301,88
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	22127,63	784,88	392,44
2013	2131,50	96,30	48,15
2023-1	27897,57	1216,32	608,16
2015	2925,00	119,25	59,63
2005	0,00	0,00	0,00

25.355.5073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.