

25.355.5074 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5074 (218-374)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (81-100 m³/h, 5.1-10 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	3285,00	119,25	59,63
2009	0,00	0,00	0,00
2016	3735,00	143,25	71,63
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	4425,00	177,00	88,50
2004	0,00	0,00	0,00
2017	4005,00	154,50	77,25
2019	5711,19	316,25	158,13
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	3120,00	106,50	53,25
2021	10285,73	453,44	226,72
2022-3	27390,20	899,45	449,73
2020	0,00	0,00	0,00
2022-2	27182,63	691,88	345,94
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	45365,63	2278,13	1139,07
2013	2712,00	96,30	48,15
2022-1	19216,88	691,88	345,94
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	34525,13	1393,88	696,94

25.355.5074 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5074 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.