

25.355.5075 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5075 (218-375)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (81-100 m³/h, 10.1-15 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	3645,00	129,75	64,88
2009	0,00	0,00	0,00
2016	4200,00	156,00	78,00
2018	5100,00	193,50	96,75
2005	0,00	0,00	0,00
2019	6572,37	341,10	170,55
2017	4500,00	168,00	84,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	11845,58	489,08	244,54
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	31563,20	970,13	485,07
2023-2	52181,25	2456,25	1228,13
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	22140,00	746,25	373,13
2022-2	31339,32	746,25	373,13
2013	3148,50	105,23	52,62
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	3630,00	116,25	58,13
2023-1	39753,38	1503,38	751,69

25.355.5075 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5075 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.