

25.355.5076 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5076 (218-376)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (81-100 m³/h, 15.1-20 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	34917,00	784,70	392,35
2018	5670,00	193,50	96,75
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	44255,82	1580,82	790,41
2015	3900,00	129,75	64,88
2013	3681,00	105,23	52,62
2023-2	58064,07	2582,82	1291,41
2021	13190,09	514,28	257,14
2017	5010,00	168,00	84,00
2014	4245,00	116,25	58,13
2019	7313,84	358,67	179,34
2016	4680,00	156,00	78,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-3	35152,41	1020,09	510,05
2022-1	24653,45	784,70	392,35

25.355.5076 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5076 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.