

25.355.5083 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5083 (218-383)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (105-150 m³/h, 10.1-15 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	5805,00	168,00	84,00
2016	5280,00	156,00	78,00
2018	6570,00	193,50	96,75
2005	0,00	0,00	0,00
2019	8461,97	363,81	181,91
2021	15280,55	521,64	260,82
2013	3003,00	105,23	52,62
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	40797,66	1034,72	517,36
2022-2	40558,88	795,95	397,98
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	28602,20	795,95	397,98
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	67251,57	2620,32	1310,16
2020	0,00	0,00	0,00
2015	4320,00	129,75	64,88
2014	3465,00	116,25	58,13
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	51309,75	1603,50	801,75
2010	0,00	0,00	0,00

25.355.5083 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5083 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.