

## 25.355.5084 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.5084 (218-384)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (105-150 m³/h, 15.1-20 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	4020,00	146,25	73,13
2017	6195,00	211,50	105,75
2016	5625,00	196,50	98,25
2009	0,00	0,00	0,00
2018	6825,00	243,00	121,50
2019	8745,66	386,52	193,26
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	5010,00	163,50	81,75
2022-3	42122,45	1099,32	549,66
2022-1	29533,13	845,63	422,82
2021	15788,72	554,19	277,10
2013	3487,50	132,30	66,15
2023-2	69459,38	2784,38	1392,19
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	41868,75	845,63	422,82
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	52984,88	1703,63	851,82

## 25.355.5084 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.5084 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.