

25.355.5085 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5085 (218-385)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (105-150 m³/h, 20.1-30 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	7425,00	244,50	122,25
2004	0,00	0,00	0,00
2019	9535,74	416,52	208,26
2008	0,00	0,00	0,00
2017	6735,00	213,00	106,50
2016	6405,00	198,00	99,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	17217,00	597,21	298,61
2015	5955,00	165,00	82,50
2003	0,00	0,00	0,00
2013	4456,50	134,25	67,13
2022-3	45961,50	1184,63	592,32
2022-2	45688,13	911,25	455,63
2014	5130,00	147,75	73,88
2023-2	75787,50	3000,00	1500,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	32223,75	911,25	455,63
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	57823,32	1835,82	917,91

25.355.5085 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5085 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.