

## 25.355.5086 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.5086 (218-386)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (105-150 m³/h, 30.1-40 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	7020,00	163,50	81,75
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	9120,00	274,50	137,25
2017	8430,00	238,50	119,25
2019	11673,00	439,22	219,61
2015	7395,00	183,00	91,50
2022-3	56402,54	1249,22	624,61
2011	0,00	0,00	0,00
2013	6103,50	147,98	73,99
2022-1	39529,70	960,95	480,48
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	8010,00	220,50	110,25
2005	0,00	0,00	0,00
2021	21103,37	629,78	314,89
2023-2	92807,82	3164,07	1582,04
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	56114,25	960,95	480,48
2023-1	70879,70	1935,95	967,98

## 25.355.5086 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.5086 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.