

25.355.5087 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5087 (218-387)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (105-150 m³/h, 40.1-60 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	6636,00	159,08	79,54
2017	10845,00	255,00	127,50
2009	0,00	0,00	0,00
2014	7635,00	175,50	87,75
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	48622,50	1053,75	526,88
2021	25948,41	690,60	345,30
2004	0,00	0,00	0,00
2018	11205,00	292,50	146,25
2015	9525,00	196,50	98,25
2022-3	69393,20	1369,88	684,94
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	114018,75	3468,75	1734,38
2012	0,00	0,00	0,00
2019	14340,53	481,65	240,83
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	69077,07	1053,75	526,88
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	10320,00	237,00	118,50
2023-1	87154,13	2122,88	1061,44
2008	0,00	0,00	0,00

25.355.5087 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5087 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.