

## 25.355.5088 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.5088 (218-388)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (105-150 m³/h, 60.1-80 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	10269,00	201,45	100,73
2007	0,00	0,00	0,00
2018	20040,00	370,50	185,25
2009	0,00	0,00	0,00
2019	25484,63	504,36	252,18
2014	11820,00	222,00	111,00
2022-2	123717,00	1103,45	551,73
2021	46249,71	723,17	361,58
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	124048,04	1434,47	717,24
2003	0,00	0,00	0,00
2017	17730,00	322,50	161,25
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	11850,00	249,00	124,50
2023-2	202945,32	3632,82	1816,41
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	86847,20	1103,45	551,73
2016	14805,00	300,00	150,00
2023-1	155504,25	2223,00	1111,50
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

## 25.355.5088 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.5088 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.