

## 25.355.5089 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.5089 (218-389)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (105-150 m³/h, 80.1-100 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	12883,50	201,45	100,73
2005	0,00	0,00	0,00
2017	22020,00	322,50	161,25
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	28590,00	370,50	185,25
2023-2	289734,38	3796,88	1898,44
2007	0,00	0,00	0,00
2019	36365,84	527,07	263,54
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	66071,87	755,72	377,86
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	14820,00	222,00	111,00
2022-3	177415,88	1499,07	749,54
2022-2	177069,95	1153,13	576,57
2022-1	124171,88	1153,13	576,57
2015	14130,00	249,00	124,50
2020	0,00	0,00	0,00
2016	17655,00	300,00	150,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	222260,63	2323,13	1161,57

## 25.355.5089 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.5089 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.