

25.355.5091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5091 (218-391)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (151-300 m³/h, 20.1-35 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2018	10935,00	259,50	129,75
2019	13986,83	428,94	214,47
2008	0,00	0,00	0,00
2014	7980,00	156,00	78,00
2015	8790,00	174,00	87,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	6927,00	141,08	70,54
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	67768,59	1219,97	609,99
2017	10110,00	226,50	113,25
2022-1	47475,95	938,45	469,23
2021	25324,29	615,05	307,52
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	85084,32	1890,57	945,29
2023-2	111257,82	3089,07	1544,54
2012	0,00	0,00	0,00
2016	9435,00	210,00	105,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	67487,07	938,45	469,23

25.355.5091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.