

## 25.355.5095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.5095 (218-395)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (151-300 m<sup>3</sup>/h, 121-160 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	22086,00	221,03	110,52
2018	32400,00	406,50	203,25
2022-3	201327,75	1869,57	934,79
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	140919,38	1438,13	719,07
2020	0,00	0,00	0,00
2017	22410,00	354,00	177,00
2019	41289,08	657,35	328,68
2021	74993,85	942,51	471,25
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	200896,32	1438,13	719,07
2023-2	328921,88	4734,38	2367,19
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	12870,00	273,00	136,50
2016	16080,00	328,50	164,25
2004	0,00	0,00	0,00
2014	25410,00	244,50	122,25
2023-1	252272,25	2897,25	1448,63
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 25.355.5095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.5095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.