

25.355.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6005 (218-405)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (3-5 m³/h, 20.1-30 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	1404,00	72,80	36,40
2015	1950,00	81,25	40,63
2019	3149,56	182,72	91,36
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	2106,00	97,50	48,75
2022-2	14969,67	399,75	199,88
2013	1212,38	65,98	32,99
2005	0,00	0,00	0,00
2018	2457,00	120,90	60,45
2010	0,00	0,00	0,00
2021	5669,08	261,99	131,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	19021,60	805,35	402,68
2017	2327,00	105,30	52,65
2022-3	15089,59	519,68	259,84
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	10588,50	399,75	199,88
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	25008,75	1316,25	658,13
2012	0,00	0,00	0,00

25.355.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.