

## 25.355.6009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.6009 (218-409)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (3-5 m³/h, 80.1-100 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	3367,00	91,00	45,50
2008	0,00	0,00	0,00
2018	4433,00	135,20	67,60
2005	0,00	0,00	0,00
2017	4095,00	117,65	58,83
2009	0,00	0,00	0,00
2019	5692,93	234,72	117,36
2007	0,00	0,00	0,00
2021	10284,16	336,54	168,27
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	27460,39	667,55	333,78
2014	2418,00	81,25	40,63
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	45240,00	1690,00	845,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	19249,75	513,50	256,75
2022-2	27306,34	513,50	256,75
2020	0,00	0,00	0,00
2016	3718,00	109,20	54,60
2013	2099,50	73,71	36,86
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	34525,73	1034,48	517,24

## 25.355.6009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.6009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.