

## 25.355.6014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.6014 (218-414)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (5.1-10 m³/h, 20.1-30 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	1454,70	104,26	52,13
2018	2628,60	191,10	95,55
2007	0,00	0,00	0,00
2015	2093,00	128,70	64,35
2003	0,00	0,00	0,00
2019	3299,89	204,27	102,14
2004	0,00	0,00	0,00
2017	2184,00	166,40	83,20
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	5934,64	292,88	146,44
2014	1677,00	115,05	57,53
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	26186,88	1470,63	735,32
2016	2171,00	154,70	77,35
2022-1	11074,38	446,88	223,44
2022-2	15644,20	446,88	223,44
2022-3	15778,27	580,94	290,47
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	19912,75	900,25	450,13

## 25.355.6014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.6014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.