

## 25.355.6015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.6015 (218-415)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (5.1-10 m³/h, 30.1-40 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	2184,00	115,05	57,53
2006	0,00	0,00	0,00
2021	7837,09	314,72	157,36
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	4346,99	219,49	109,75
2017	2535,00	166,40	83,20
2015	2613,00	128,70	64,35
2007	0,00	0,00	0,00
2013	1888,90	104,26	52,13
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	34519,07	1580,32	790,16
2020	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	3441,10	191,10	95,55
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	20743,29	480,19	240,10
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	20887,35	624,25	312,13
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	14650,19	480,19	240,10
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	26301,12	967,37	483,69
2016	2522,00	154,70	77,35

## 25.355.6015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.6015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.