

25.355.6016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6016 (218-416)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (5.1-10 m³/h, 40.1-60 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	2834,00	128,70	64,35
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	3603,60	191,10	95,55
2013	2056,60	104,26	52,13
2021	8235,03	336,54	168,27
2022-3	21929,87	667,55	333,78
2014	2366,00	115,05	57,53
2023-2	36253,75	1690,00	845,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	21775,82	513,50	256,75
2019	4568,59	234,72	117,36
2016	3003,00	154,70	77,35
2017	3107,00	166,40	83,20
2022-1	15382,25	513,50	256,75
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	27619,48	1034,48	517,24

25.355.6016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.