

25.355.6017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6017 (218-417)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (5.1-10 m³/h, 60.1-80 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2014	2756,00	125,45	62,73
2013	2393,30	113,95	56,98
2004	0,00	0,00	0,00
2016	3653,00	169,00	84,50
2009	0,00	0,00	0,00
2018	4271,80	209,30	104,65
2011	0,00	0,00	0,00
2019	5409,31	249,94	124,97
2021	9761,35	358,38	179,19
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	26039,73	710,85	355,43
2017	3783,00	182,00	91,00
2015	3302,00	140,40	70,20
2023-2	42977,19	1799,69	899,85
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	18259,32	546,82	273,41
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	25875,69	546,82	273,41
2023-1	32772,84	1101,59	550,80
2020	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

25.355.6017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.