

25.355.6018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6018 (218-418)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (5.1-10 m³/h, 80.1-100 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2018	4759,30	209,30	104,65
2017	4186,00	182,00	91,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	3900,00	169,00	84,50
2019	6037,34	258,84	129,42
2012	0,00	0,00	0,00
2014	3289,00	125,45	62,73
2013	2854,80	113,95	56,98
2022-2	28939,30	566,32	283,16
2022-3	29109,20	736,20	368,10
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	10902,46	371,15	185,57
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	20407,57	566,32	283,16
2023-2	47982,19	1864,69	932,35
2008	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	3471,00	140,40	70,20
2023-1	36614,67	1140,92	570,46
2006	0,00	0,00	0,00

25.355.6018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.