

## 25.355.6019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.6019 (218-419)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (10.1-20 m<sup>3</sup>/h, 3.0-5 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013   | 989,04       | 63,64         | 31,82           |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 1755,00      | 102,05        | 51,03           |
| 2014   | 1137,50      | 70,20         | 35,10           |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 1638,00      | 94,90         | 47,45           |
| 2018   | 2148,25      | 120,90        | 60,45           |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 2742,22      | 167,49        | 83,75           |
| 2021   | 4932,59      | 240,16        | 120,08          |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 1365,00      | 78,65         | 39,33           |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 9206,44      | 366,44        | 183,22          |
| 2022-2 | 13007,64     | 366,44        | 183,22          |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 13117,57     | 476,37        | 238,19          |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 21762,82     | 1206,57       | 603,29          |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 16539,74     | 738,24        | 369,12          |

## 25.355.6019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.6019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.