

25.355.6020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6020 (218-420)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (10.1-20 m³/h, 5.1-10 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	1482,00	81,25	40,63
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	2223,00	120,90	60,45
2019	2863,16	193,49	96,75
2007	0,00	0,00	0,00
2017	1963,00	105,30	52,65
2020	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	5142,92	277,43	138,72
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	13529,27	423,32	211,66
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	9588,32	423,32	211,66
2023-2	22713,44	1393,44	696,72
2022-3	13656,25	550,30	275,15
2003	0,00	0,00	0,00
2013	1116,57	65,98	32,99
2023-1	17249,05	852,80	426,40
2016	1781,00	97,50	48,75
2014	1284,40	72,80	36,40

25.355.6020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.