

25.355.6022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6022 (218-422)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (10.1-20 m³/h, 15.1-20 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	2457,00	115,05	57,53
2015	2041,00	95,55	47,78
2018	2665,00	150,80	75,40
2017	2639,00	131,30	65,65
2021	6134,00	314,72	157,36
2019	3412,51	219,49	109,75
2008	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	1638,00	85,15	42,58
2022-3	16286,32	624,25	312,13
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	27044,07	1580,32	790,16
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	11432,69	480,19	240,10
2022-2	16142,27	480,19	240,10
2009	0,00	0,00	0,00
2013	1418,30	77,09	38,55
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	20548,62	967,37	483,69

25.355.6022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.