

25.355.6026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6026 (218-426)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (10.1-20 m³/h, 60.1-80 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2016	4069,00	143,00	71,50
2009	0,00	0,00	0,00
2018	5122,00	178,10	89,05
2019	6568,06	289,30	144,65
2017	4199,00	154,70	77,35
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	31635,75	822,82	411,41
2022-1	22180,44	632,94	316,47
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	11857,83	414,82	207,41
2014	3289,00	105,95	52,98
2013	2854,80	95,88	47,94
2023-2	52182,82	2084,07	1042,04
2008	0,00	0,00	0,00
2015	3783,00	118,30	59,15
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	31445,87	632,94	316,47
2023-1	39803,89	1275,14	637,57

25.355.6026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.