

25.355.6027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6027 (218-427)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (10.1-20 m³/h, 80.1-100 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2014	3913,00	115,05	57,53
2015	4498,00	128,70	64,35
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	13046,79	430,25	215,13
2018	5642,00	191,10	95,55
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	24414,00	656,50	328,25
2010	0,00	0,00	0,00
2013	3400,80	104,26	52,13
2004	0,00	0,00	0,00
2019	7222,72	300,08	150,04
2006	0,00	0,00	0,00
2017	4628,00	166,40	83,20
2023-1	43800,09	1322,59	661,30
2022-2	34629,73	656,50	328,25
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	57395,00	2161,25	1080,63
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	34826,68	853,45	426,73
2016	4615,00	154,70	77,35

25.355.6027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.