

25.355.6028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6028 (218-428)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (21-30 m³/h, 3.0-5 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	1430,00	69,55	34,78
2013	1163,50	56,29	28,15
2007	0,00	0,00	0,00
2018	2431,00	104,00	52,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	2054,00	90,35	45,18
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	5647,99	261,99	131,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	15019,88	519,68	259,84
2022-1	10539,75	399,75	199,88
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	14899,95	399,75	199,88
2019	3138,01	182,72	91,36
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	24895,00	1316,25	658,13
2003	0,00	0,00	0,00
2014	1339,00	62,01	31,01
2016	1716,00	83,85	41,93
2023-1	18940,35	805,35	402,68
2011	0,00	0,00	0,00

25.355.6028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.