

25.355.6029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6029 (218-429)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (21-30 m³/h, 5.1-10 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2015	1716,00	91,00	45,50
2018	2509,00	135,20	67,60
2021	5799,99	305,64	152,82
2019	3227,90	213,17	106,59
2017	2275,00	117,65	58,83
2014	1456,00	81,25	40,63
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	15408,58	606,29	303,15
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	10817,63	466,38	233,19
2016	2067,00	109,20	54,60
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	15268,67	466,38	233,19
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	25601,88	1535,63	767,82
2013	1261,00	73,71	36,86
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	19448,33	939,58	469,79
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

25.355.6029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.