

25.355.6030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6030 (218-430)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (21-30 m³/h, 10.1-15 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2021	5878,99	327,48	163,74
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	2535,00	136,50	68,25
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	10948,44	499,69	249,85
2017	2379,00	118,95	59,48
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	1690,00	81,90	40,95
2013	1467,70	74,36	37,18
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	15591,30	649,60	324,80
2019	3274,49	228,40	114,20
2004	0,00	0,00	0,00
2015	1872,00	91,65	45,83
2023-2	25939,07	1645,32	822,66
2022-2	15441,40	499,69	249,85
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	19694,19	1006,69	503,35
2016	2158,00	110,50	55,25

25.355.6030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.