

## 25.355.6032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.6032 (218-432)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (21-30 m<sup>3</sup>/h, 20.1-30 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	2860,00	146,90	73,45
2015	2691,00	113,10	56,55
2016	2717,00	136,50	68,25
2012	0,00	0,00	0,00
2019	3781,80	265,17	132,59
2013	1804,40	91,98	45,99
2021	6789,26	380,20	190,10
2018	2938,00	169,00	84,50
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	2080,00	101,40	50,70
2022-3	18019,63	754,17	377,09
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	12653,88	580,13	290,07
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	29989,38	1909,38	954,69
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	17845,59	580,13	290,07
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	22764,95	1168,70	584,35

## 25.355.6032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.6032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.