

25.355.6036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6036 (218-436)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (21-30 m³/h, 80.1-100 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	7046,00	202,80	101,40
2019	9025,84	334,98	167,49
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	5434,00	176,80	88,40
2016	5265,00	163,80	81,90
2021	16319,37	480,30	240,15
2020	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	30567,88	732,88	366,44
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	43616,79	952,74	476,37
2013	3862,30	110,50	55,25
2023-2	71751,88	2413,13	1206,57
2022-2	43396,93	732,88	366,44
2010	0,00	0,00	0,00
2014	4446,00	121,55	60,78
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	54808,98	1476,48	738,24
2015	4901,00	136,50	68,25

25.355.6036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.