

25.355.6039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6039 (218-439)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (31-40 m³/h, 10.1-15 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	2184,00	87,75	43,88
2020	0,00	0,00	0,00
2015	2301,00	98,15	49,08
2021	6516,90	327,48	163,74
2010	0,00	0,00	0,00
2013	1888,90	79,37	39,69
2022-2	17160,98	499,69	249,85
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	12150,94	499,69	249,85
2019	3624,50	228,40	114,20
2004	0,00	0,00	0,00
2017	2639,00	127,40	63,70
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	2821,00	146,90	73,45
2023-1	21839,19	1006,69	503,35
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	17310,88	649,60	324,80
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	28734,07	1645,32	822,66
2016	2457,00	118,30	59,15

25.355.6039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.