

## 25.355.6040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.6040 (218-440)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (31-40 m<sup>3</sup>/h, 15.1-20 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	4027,71	243,62	121,81
2014	2418,00	92,30	46,15
2021	7245,85	349,31	174,66
2015	2782,00	103,35	51,68
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	2099,50	83,46	41,73
2020	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	3107,00	133,90	66,95
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	31947,50	1755,00	877,50
2022-2	19099,77	533,00	266,50
2018	3133,00	153,40	76,70
2023-1	24295,05	1073,80	536,90
2022-3	19259,67	692,90	346,45
2016	3003,00	124,15	62,08
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	13516,75	533,00	266,50
2012	0,00	0,00	0,00

## 25.355.6040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.6040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.