

25.355.6041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6041 (218-441)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (31-40 m³/h, 20.1-30 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	3575,00	103,35	51,68
2014	2756,00	92,30	46,15
2010	0,00	0,00	0,00
2019	5287,50	265,17	132,59
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	9533,41	380,20	190,10
2016	3952,00	124,15	62,08
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	4082,00	133,90	66,95
2022-3	25409,15	754,17	377,09
2008	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	17821,38	580,13	290,07
2013	2393,30	83,46	41,73
2022-2	25235,12	580,13	290,07
2023-2	41998,13	1909,38	954,69
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	4108,00	153,40	76,70
2023-1	31994,95	1168,70	584,35
2003	0,00	0,00	0,00

25.355.6041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.