

25.355.6042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6042 (218-442)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (31-40 m³/h, 30.1-40 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	3484,00	91,20	45,60
2015	4030,00	112,45	56,23
2017	4433,00	145,60	72,80
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	5895,45	280,40	140,20
2004	0,00	0,00	0,00
2018	4589,00	167,70	83,85
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	4290,00	135,20	67,60
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	10635,48	402,04	201,02
2022-1	19885,94	613,44	306,72
2014	4017,00	100,75	50,38
2023-2	46804,07	2019,07	1009,54
2022-2	28173,12	613,44	306,72
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	28357,15	797,47	398,74
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	35685,82	1235,82	617,91

25.355.6042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.